

CONCORSO DI IDEE
DA_DO Museum
villa Comunale, 80121
Napoli

CHIARIMENTI n.4 del 16.05.2018

12. domanda del 02.05.2018:

- É possibile avere le piante storiche dell'edificio? Su internet abbiamo reperito soltanto il piano terra.
- Dall'esame di questa fotografia d'epoca sembra che, al primo piano, l'attuale terrazza copertura est fosse occupata da un volume che non è più presente attualmente . Si chiedono chiarimenti in merito.



risposta:

- Non è prevista nessuna integrazione alla documentazione di concorso. Gli elaborati forniti risultano comunque esaustivi per il livello di progettazione richiesto.
- Il volume ad est, nella foto segnalata, è un volume che non fa parte del progetto originale ma è una costruzione successiva che è stata demolita. Si ricorda che la pianta di progetto è quella inserita all'interno del file SZN_CB_dwg e nella planimetria allegata al "Documento preliminare alla progettazione".

13. domanda del 07.05.2018:

- E' prevista l'apertura al pubblico dell'ingresso I.6 su via Caracciolo?
- Rispetto alla recinzione indicata in rosso nell'allegato tecnico "SZN_CB_Documento_preliminare_alla_progettazione", è possibile prevedere l'inserimento di nuovi accessi dalla villa al giardino dell'edificio?

- L'accesso alle aree esterne dell'edificio deve essere interamente soggetto a controllo/pagamento del biglietto oppure limitatamente alle zone espositive esterne?

risposta:

- È prevista l'apertura al pubblico dell'ingresso su via Caracciolo.
- La recinzione e gli accessi alla struttura devono essere quelli indicati nella planimetria allegata alla documentazione a base di concorso.
- L'accesso alle aree esterne non deve essere necessariamente soggetto al pagamento del biglietto, i progettisti sono liberi di presentare una proposta alternativa.

14. domanda del 14.05.2018: Giorni e orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo in vista della consegna degli elaborati.

risposta:

- L'ufficio protocollo della SZN è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.